

VOLUME TOTAL DO TANQUE	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PADRONIZADO	D	H	PESO (kg)	volume (m³)
08	TDV-008 - IN LINE	200	348	2,65	0,015
24	TDV-024 - IN LINE	351	358	5,00	0,045
100	TDV-100 - VERTICAL	450	910	21,30	0,200
500	TDV-500 - VERTICAL	775	1460	114,00	1,300
VOLUME TOTAL DO TANQUE	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PADRONIZADO	H	L	PESO (kg)	volume (m³)
20	TDV-020 - HORIZONTAL	274	497	5,00	0,038
60	TDV-060 - HORIZONTAL	410	670	14,60	0,131
100	TDV-100 - HORIZONTAL	485	756	24,40	0,200
200	TDV-200 - HORIZONTAL	602	1038	49,91	0,407
300	TDV-300-HORIZONTAL	654	1188	60,00	0,596

4

GARANTIA VIA CONSUMIDOR

12

Toda bomba DANCOR é testada individualmente e garantida contra defeitos de fabricação ou matéria-prima, indiscutivelmente comprovados, pelo prazo total de 18 meses (garantia legal + garantia contratual), a contar da data de aquisição atestada pela respectiva Nota Fiscal.

O tanque de pressão possui a garantia de 18 meses, a partir da data de aquisição atestada pela respectiva Nota Fiscal.

A GARANTIA compreende somente a recuperação e/ou substituição gratuita da parte/peça defeituosa. É de responsabilidade do comprador a entrega e retirada, sem ônus, do produto considerado defeituoso em um posto de nossa Rede Autorizada de Assistentes Técnicos.

Esta GARANTIA não cobre: Desgaste natural decorrente de uso; indevida utilização/manutenção/instalação; danos causados pela não observância das indicações constantes do Manual de Instalação; danos causados por culpa do técnico-instalador, bem como a presença de abrasivos (areia), indícios de uso de líquidos corrosivos ou com líquidos incompatíveis com as matérias-primas utilizadas na fabricação das bombas.

Motores Elétricos

A GARANTIA contra defeitos de fabricação fica assegurada, observadas todas as recomendações deste Manual, principalmente sobre Instalações Elétricas e Hidráulicas.

Igualmente, a mesma GARANTIA CONTRATUAL cobre os seguintes defeitos de fabricação: Curto de espiras, curto entre fases, rotor falhado e erro de montagem..

Não serão cobertos os defeitos causados por sobrecarga, falta de fase de proteção (chave de partida com contador e relé de sobrecarga), tensão fora do especificado, variações e distúrbios da rede elétrica, capacitores, rolamento, eixo quebrado, carcaça quebrada ou amassada, ou aqueles ocasionados por descuidos no transporte, armazenagem, acoplamento ou energização do motor.

A não observância ao Manual do Produto, assim como a não instalação do produto por técnico especializado, acarretará na perda da garantia. Eu, _____, declaro ter lido e estar ciente dos termos estipulados por este presente Termo de Garantia. PRESTAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE AOS NOSSOS EQUIPAMENTOS.

Código Produto	Data de Aquisição:	Modelo:	Nota Fiscal:	Vendedor:	Loja:
----------------	--------------------	---------	--------------	-----------	-------

GARANTIA VIA REVENDEDOR

12

Código Produto	Data de Aquisição:	Modelo:	Nota Fiscal:	Vendedor:	Loja:
----------------	--------------------	---------	--------------	-----------	-------

BOMBAS & FILTROS

Tanque de Pressão

Prezado Cliente.

Parabéns pela preferência na escolha de produtos Dancor.

Este documento foi elaborado cuidadosamente, para orientá-lo e ajudá-lo no manuseio de sua bomba DANCOR. Leia atentamente, seguindo passo-a-passo todas as suas instruções. Sua bomba produzirá os resultados esperados para sua plena satisfação.

As bombas DANCOR são fabricadas, basicamente, para operar com água. Entretanto, poderão trabalhar com outros líquidos. Para trabalhar com outros líquidos, entrar em contato com S.A.C. - Serviço de Atendimento ao Consumidor - Tel.: 0800 021 9290 para maiores informações (de segunda a sexta das 8:00 às 17:00).

Para acessar o catálogo da rede de assistência técnica dancor, visite o site: <https://www.dancor.com.br/atendimento/assistencia-tecnica>

SOBRE O EQUIPAMENTO

A DANCOR fabrica variada linha de produtos, razão pela qual o primeiro passo é identificar, com precisão, a característica da sucção relativa a sua necessidade.

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO COM DIAFRAGMA

Introdução:
O sistema convencional de uma instalação residencial, compreende uma caixa (reservatório) em nível, para a distribuição de água pela rede hidráulica. A pressão, neste caso, é proporcional a altura de elevação da caixa. Considerando-se uma habitação simples, de um só pavimento, conclui-se que tal pressão será sempre reduzida, principalmente no pontos mais próximos do nível do reservatório (ex.: chuveiro com baixa pressão). O Sistema de Pressurização com Tanque de Pressão, resolve este problema, além de ter uma simples instalação e manutenção. O Sistema de Pressurização é composto de um Tanque de Pressão acoplado a uma bomba, para movimentação do líquido.

Importante: Utilizar bandeja de contenção e drenos para permitir o escoamento da água em caso de possíveis vazamentos.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

Os três fatores fundamentais para o dimensionamento do Sistema de Pressurização são: Vazão Requerida, Pressão de Operação e Seleção da Bomba.

Considerando a Frequência Máxima de Partida da Bomba igual a 60 partidas por hora, vamos determinar a vazão requerida.

Exemplo: pontos de consumo/utilização a serem pressurizados:

A vazão requerida = 2.90m³/h ou 2900 litros/hora.

Quando o valor exato da Soma dos Pesos (exemplo: 7.3) não constar na Tabela 2, selecione o valor mais próximo (exemplo: 7.5 - vazão 2.90m³/h).

Tabela 1 (*) Vazão e Pesos das Peças de Utilização

Peças de Utilização	Vazão (l/seg)	Peso
Bebedouro	0.05	0.1
Banheira	0.30	1.0
Bidê	0.10	0.1
Bacia de descarga com caixa de descarga	0.15	0.3
Chuveiro	0.21	0.5
Máquina de lavar roupa ou louça	0.30	1.0
Torneira de lavatório	0.20	0.5
Torneira de pia ou tanque	0.30	1.0
Válvula de descarga (**)	1.90	40.0

Pontos de consumo a serem pressurizados	Soma dos Pesos (vide tabelas 1 e 2)
3 Chuveiros	3 x 0.5 = 1.5
1 Tanque	1 x 1.0 = 1.0
3 Lavatórios	3 x 0.5 = 1.5
1 Pia	1 x 1.0 = 1.0
3 Bidês	3 x 0.1 = 0.3
1 Banheira	1 x 1.0 = 1.0
1 Máquina de lavar roupas	1 x 1.0 = 1.0
TOTAL	7.3

Tabela 2 (*) - Soma dos Pesos x Vazões Requeridas

Soma dos Pesos	Vazão m³/h	Soma dos Pesos	Vazão m³/h
0.5	0.76	7.5	2.90
1.0	1.10	8.0	3.05
1.5	1.30	8.5	3.15
2.0	1.50	9.0	3.24
2.5	1.70	9.5	3.33
3.0	1.87	10.0	3.40
3.5	2.00	11.0	3.60
4.0	2.16	12.0	3.74
4.5	2.30	15.0	4.18
5.0	2.40	20.0	4.83
5.5	2.50	25.0	5.40
6.0	2.64	30.0	5.90
6.5	2.70	40.0	6.80
7.0	2.86	50.0	7.64

(*) Conforme a Norma NBR-5626 da ABNT
(**) Deve-se evitar que as válvulas de escarga, tipo hydra, sejam alimentadas pelo Sistema de Pressurização, pois elas não necessitam de pressões elevadas e possuem altas vazões.

Pressostato	Regulagem de Fábrica (PSI)	Pressão de Desligamento (PSI)	Pressão Diferencial (PSI)	Potência Máx. (cv) Monofásico		Conexão (NPTF)
				110 V	220V	
P/ Todos os Modelos	20-40	40	20	1½	2	1¼"

DIMENSIONAMENTO DO TANQUE DE PRESSÃO

6

O tanque de pressão possui em seu interior, um diafragma (bolsa de expansão), cuja capacidade de armazenamento de água é da ordem de 36% do volume total do tanque, este será portanto o volume útil do tanque, no qual poderá ser utilizado por minuto de consumo (pressurização), ajustando-se ao total de 60 partidas por hora.

Conclui-se, que o volume útil será sempre igual ao resultado da divisão da vazão requerida por 60 (1 hora = 60 min). No exemplo anterior, teremos $2900/60 = 48.7$ litros aproximadamente, ou seja, o volume total do tanque selecionado será de no mínimo 135 litros, isto é, o volume útil dividido por 36% ($48.7/0.36 = 135$ litros).

Estas regras se ajustam as condições de pré-carga do ar comprimido dos Tanques de Pressão DANCOR, isto é, 14 mca ou 20 PSI, assim como a regulagem do pressostato, conforme tabela anterior.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

7


Todas as etapas básicas para definição do Sistema de Pressurização indicado a qualquer aplicação foram analisadas.

A configuração final será feita com a escolha da bomba a ser acoplada ao tanque.

O exemplo anterior indica que o Sistema de Pressurização, será composto de um tanque com volume total de 200 litros e uma bomba com vazão de 2900 litros/h aproximadamente.

ESQUEMA BÁSICO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

8



ATENÇÃO: Recomendamos a utilização de uma bandeja para captação de água, com dreno para rede pluvial. Caso esta recomendação não seja observada, a DANCOR se isenta de qualquer responsabilidade quanto a possíveis vazamentos em função do desgaste natural da peça ou problemas na rede elétrica.


- INSTALAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA C/ BOIA
- PRESSURIZAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO
- 01 - Luva
 - 02 - Joelho
 - 03 - Redução
 - 04 - Válvula de alívio (Segurança)
 - 05 - Válvula de retenção
 - 06 - Manômetro
 - 07 - Pressostato
 - 08 - União
 - 09 - Registro
 - 10 - Tanque de Pressão

OBS.: A válvula de alívio/segurança (04) será utilizada quando a AMT máxima da bomba exceder a pressão limite de resistência do tanque = 8 kgf/cm^2


INSTALAÇÃO EM PARALELO

9

A bomba suciona água de um reservatório, alimentado pela rede de abastecimento, ou de um reservatório subterrâneo. No primeiro caso, será instalada uma válvula de retenção, junto ao bocal de sucção, e no segundo caso, a válvula de pé. Tais providências evitarão o retorno do líquido sob pressão. Tanques adicionais (2) poderão ser instalados na linha de recalque da bomba, para aumentar a reserva de água e reduzir o número de partidas.




- 01 - Sistema de Pressurização
- 02 - Tanque adicional
- 03 - Válvula de retenção
- 04 - Reservatório
- 05 - Automático de nível
- 06 - Rede de abastecimento




CICLOS DE FUNCIONAMENTO

10




1º Ciclo Inicial: Carga inicial de ar. O diafragma é pressionado contra o fundo do reservatório. O tanque já é fornecido com pressão de 14 mca (20 PSI).




2º Ciclo de Enchimento: A água é bombeada para o diafragma, forçando-o dentro da câmara de ar e elevando sua pressão até 28 mca (40 PSI), quando o pressostato desligará a bomba.

CICLOS DE FUNCIONAMENTO

1



3º Ciclo de Espera: A pressão de desligamento da bomba foi atingida. O diafragma alcança sua posição limite superior, cheio de água, conforme sua capacidade.



4º Ciclo de Descarga: Quando qualquer ponto de consumo de água é solicitado, a pressão do ar, na parte superior do diafragma, forçará o mesmo para baixo, fornecendo água a rede de alimentação, e tão logo a pressão caia para 14 mca (20 PSI), o pressostato da bomba ligará automaticamente. A partir desse momento, a bomba é que passará a alimentar a rede com suficiente vazão e pressão. Tão logo os pontos de pressão estejam fechados, o reservatório será novamente preenchido com água, recomendoando todo o processo.

TABELA DE CONSUMO ESTIMATIVO DIÁRIO

1

Tipo de Construção	Consumo (litros/dia)
Casas populares ou rurais	120 por pessoa
Residências urbanas	150 por pessoa
Apartamentos	200 or pessoa
Hotéis (sem cozinha e sem lavanderia)	120 por hóspede
Restaurantes e similares	25 por refeição
Jardins	1.5 por m ²
Garagens	50 por automóvel
Matadouros (animais de grande porte)	300 por cabeças abatidas
Matadouros (animais de pequeno porte)	150 por cabeças abatidas

3



Série: 12/2024

Para baixar o aplicativo de seleção DANCOR, acesse a Play Store ou a Apple Store



www.dancor.com.br

2